



UTLÅTANDE
FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

OBJEKT: Fastighet: Olsbacka 31:7
Adress: Skogsfruvägen 11
Kommun: Gävle
Län: Gävleborg

Fastighetsägare: Lennart Sjöberg

Beställare: Tillika fastighetsägare

Besiktningsförrättare: Tommy Morelius
Probaco i Gävle AB
Mobil 0705325821

Närvarande vid besiktningen: Lennart Sjöberg

Besiktningsdag: den 28 juli 2026

Väderlek: Sol + 22 °C

Övrig information av betydelse för besiktningen: Besiktningsutlåtandet överlåtes till köparen i samband med att köpekontrakt tecknas mellan säljare och köpare.

Besiktningens genomförande och omfattning: Besiktningens omfattning och upplägg har redovisats.

Arbetsordernummer: 2680116



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Med besiktningsförrättare i nedanstående text avses i tillämpliga delar även besiktningsföretaget.

Ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen är att inför en fastighetsöverlåtelse med hjälp av en byggteknisk undersökning, samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information om fastighetens fysiska skick. Resultatet av denna byggtekniska undersökning redovisas på så sätt att besiktningsförrättaren upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den kunskap som förmedlas i ett besiktningsutlåtande ges redan före en fastighetsöverlåtelse ett säkrare underlag för att bedöma fastighetens verkliga skick.

Den information som erhålls genom besiktningsutlåtandet kan ligga till grund för köparens och säljares diskussion om köpeskilling och andra villkor för fastighetsöverlåtelsen. Härigenom minskar risken för att den nyblivna ägaren efter inflyttningen kommer att uppleva missnöje på grund av sina felslagna förväntningar och risken för framtida tvist mellan köpare och säljare minskar samtidigt som möjligheterna till en problemfri fastighetsöverlåtelse ökas. Besiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt. Besiktningen är en del av köparens undersökningsplikt. Även sådana delar av fastigheten som inte besiktigas ingår i köparens undersökningsplikt.

FÖRKLARINGAR

Vid besiktningen genomför besiktningsförrättaren en byggteknisk undersökning av fastighetens fysiska skick vid besiktningstillfället. Överlåtelsebesiktningen är en byggteknisk undersökning av bostadsbyggnad och den mark som har teknisk betydelse för bostadsbyggnaden. Besiktning kan även gälla andra byggnader på fastigheten om sådant överenskommit. Mark som inte har ett omedelbart förhållande till byggnaderna faller utanför besiktningen. Om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller besiktningen installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder.

I besiktningen ingår inte miljöinventering, inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. Särskilt avtal om sådan åtgärd kan dock överenskommas i form av fortsatt teknisk utredning. Fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av brister, kostnadsberäkningar och värderingar i övrigt ingår inte inom ramen för en överlåtelsebesiktning. För besiktningen gäller de villkor som återfinns i uppdragsbekräftelsen.



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

BESIKTNINGENS PRAKTISKA OCH JURIDISKA BETYDELSE

Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet ökar parternas kunskap om fastighetens fysiska skick. Man får således redan före köpet en bättre möjlighet att ta ställning till sådant som i annat fall kan leda till missnöje, konflikt och rättsligt efterspel. Informationen i besiktningsutlåtandet får betydelse för tillämpningen av jordabalkens ansvarsregler.

Brister som avslöjas vid den okulära besiktningen och sådana som antecknas efter riskanalys är redovisade på ett sätt som innebär att köparen före köpet fått kunskap om förhållandena. De brister som antecknats i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias kan en köpare inte göra gällande mot en säljare om inte säljaren lämnat garanti. Garantier och annan information om fastigheten som säljaren lämnar under besiktningen bör också införas i köpekontraktet.



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

BESIKTNINGENS GENOMFÖRANDE

I samband med besiktningen går besiktningsförrättaren igenom uppdrags upplägg och omfattning med beställaren så att några oklarheter om uppdraget inte föreligger. Besiktningen innehåller fyra moment och avslutas med att besiktningsförrättaren redovisar resultatet i ett besiktningsutlåtande.

I besiktningsutlåtandet redovisas sådan information som är av väsentlig betydelse för en fastighetsägare att känna till.

Däremot noteras inte skavanker och andra i sammanhanget obetydliga upplysningar.

För att besiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall beställaren se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege skall finnas tillgänglig.

Efter det att besiktningsförrättaren överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas igenom av beställaren.

Efter det att en tilltänkt köpare erhållit och läst ett besiktningsutlåtande skall köparen välja ett eller flera av här angivna fem alternativ:

- att köpa den besiktigade fastigheten på de villkor som säljaren angivit
- eller att avstå från att köpa den besiktigade fastigheten
- eller att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtande inleda en diskussion om pris och andra villkor för köp med säljaren
- eller att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att fel eller risk för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger
- eller att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om den risk för väsentliga brister som anges i riskanalysen är infriad eller inte.

1 • Handlingar

Som grund för besiktningen används handlingar samt upplysningar från säljaren som lämnats till besiktningsförrättaren. Handlingar och upplysningar som besiktningsförrättaren får del av antecknas i besiktningsutlåtandet. Tillhandahåller fastighetsägaren handlingar eller lämnar denne på annat sätt information rörande fastigheten skall besiktningsförrättaren anteckna detta i besiktningsutlåtandet och låta informationen utgöra grund för besiktningen. Det åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera uppgifternas riktighet i annat fall än i de avseenden där de framstår som uppenbart felaktiga.



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

2 • Okulär besiktning

I överlåtelsebesiktningen ingår en okulär besiktning. En okulär besiktning innebär att besiktningsförrättaren undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader och mark i den mån de är av byggteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara. Om besiktningsförrättaren av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av sådant utrymme eller yta som omfattas av besiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

Sådan yta eller utrymme ingår normalt i köparens undersökningsplikt även om ytan eller utrymmet inte besiktigas. Om ytor och utrymmen som inte besiktigas får köparen söka information på annat sätt än genom överlåtelsebesiktningen t ex genom att säljaren ombeds lämna garanti eller annan specificerad information om den del som inte besiktigas.
Av säkerhetsskäl utförs ej någon fysisk besiktning av yttertaketets utsida ovanifrån.

3 • Riskanalys

Vid sidan av de brister som antecknats vid en omsorgsfullt gjord okulär besiktning skall besiktningsförrättaren anteckna om det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga brister än de som framkommit vid den okulära besiktningen. Till grund för riskanalysen har besiktningsförrättaren att beakta den information som framkommit av handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen samt sådana förhållanden som det är viktigt för en fastighetsägare att känna till. När risk för väsentlig brist antecknas i besiktningsutlåtandet skall besiktningsförrättaren lämna en motivering.

4 • Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsförrättaren kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållande som inte kunnat klarläggas vid de åtgärder som ingått i den okulära besiktningen, liksom om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta brister i sådant som i och för sig inte ingår i besiktningen. För risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen föreslås inte fortsatt teknisk utredning. Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsförrättaren antecknat i riskanalysen finns eller inte.

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. Fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

FÖRSÄKRING

Den som utför avtalad överlåtelsebesiktning har tecknat konsultansvarsförsäkring.



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Besiktningsförrättare är ansvarig för skada som besiktningsförrättaren orsakar genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. För detta ansvar gäller nedan angivna begränsningar.

Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten för ett och samma uppdrag är begränsad till ett belopp motsvarande 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades. Ersättning för skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 20 % av ett basbelopp ersätts inte.

Besiktningsförrättaren är inte ersättningsskyldig för skavanker och andra obetydliga brister som inte antecknats i besiktningsutlåtandet. Utför besiktningsförrättaren fortsatt teknisk utredning anses överlåtelsebesiktningen och utredningen vad gäller ansvarsbegränsningen vara samma uppdrag.

Krav mot besiktningsförrättaren skall anmälas (reklameras) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Uppdraget är avslutat när besiktningsförrättaren begär betalning för besiktningen.

Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket.

FÖRBUD MOT ATT ÖVERLÅTA BESIKNINGSUTLÅTANDET

Besiktningsutlåtandet får inte utan uttryckligt medgivande från besiktningsförrättaren av beställaren överlåtas på annan och får inte användas i annat syfte än vad som anges i uppdragsbekräftelsen och besiktningsutlåtandet. Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsförrättaren.



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

1 – TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Vid besiktningen förekom inga byggtekniska handlingar.

2 – OKULÄR BESIKTNING

Särskilda förutsättningar vid besiktningen:

Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktningen har skett på de delar som varit normalt åtkomliga utan omfattande omflyttning av belamrade ytor.

Fuktindikering är utförd på vägg angränsande badrum på nedre plan med normala värden.

Allmän information:

Nedanstående uppgifter är noteringar som enbart ligger till grund för en allmän orientering om byggnadens konstruktion och uppförande.

Byggnad i 1 ½ plan med källare uppförd 1956, övre plan är iordningsställt 1994.

Stomme till källare är betong/lättbetong och murverk, stomme till byggnad exklusive takkonstruktion är lättbetong.

Fasaderna är beklädda med fasadtegel, yttertaket är belagt med lertegel.

Uppvärmning sker med vattenburen fjärrvärme kompletterad med insatsspis i vardagsrum.

Fönster på nedre plan är kopplade englas + 1 isolerglas, fönster på övre plan är isolerglas.

Byggnaden ventileras med självdragsventilation kompletterad med mekanisk frånluft från spis och badrum.

Garage finns i källare.

Säljarinformation:

Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av säljare. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsförrättaren.

Säljaren tillträdde fastigheten 1990.

Brandskyddskontroll är utförd 2010.

Äldre radonmätning från 1994 med radonhalt understigande gränsvärde.

Yttertak är renoverat 2002.

Angivna fel och brister

Huv till skorsten har blåst ner från tak.

Enstaka termostater till radiatorer fungerar bristfälligt.



UTLÅTANDE
FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

NOTERINGAR:

UTVÄNDIGT

Entre/trappa

-

Mark

Ojämnheter i stensatt gång till hus.
Ojämnheter i stensatt garageuppfart.
Stödmur i timmer lutar och är lokalt rötskadad.

Grundsockel

Blomrabatter/växter lokalt mot grundsockel.

Fasader

-

Fönster

Eftersatt målningsunderhåll på köksfönster.

Yttertak

-

Altan

Skada/hål i takplast.

Kattvind

Spridd förekomst av mögel/missfärgning på underlagstak.



UTLÅTANDE
FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

INVÄNDIGT NEDRE PLAN

Hall

Lokala putssläpp på vägg till vänster om entredörr.

Kök

-

Vardagsrum

-

Sovrum 1

-

Sovrum 2

-

Badrum

Fönster i anslutning till duschplats.

Mjukfog mellan tröskel och klinkers i sämre skick.



UTLÅTANDE
FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

INVÄNDIGT ÖVRE PLAN

Allrum

-

Wc/dusch

Fuktpåverkan på kommod.

Sovrum 1 inkl snedtaksutrymme

Dörr kärvar, dörrblad tangerar karm vid stängning.

Klädkammare

-

Sovrum 2

-



UTLÅTANDE
FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

INVÄNDIGT KÄLLARE

Källarhall

Nedersta fäste till handledare i trappa sitter löst.

Laminatgolv på betongplatta, *kan vara riskabelt ur fuktsynpunkt om ångspärr mellan betongplatta och laminatgolv saknas.*

Matkällare

-

Trappsmyg

Lokala putssläpp på källaryttervägg mot golv.

Dörr kärvar.

Tvättstuga

Spridd förekomst av vertikala sprickor i källaryttervägg.

Hobbyrum

Lokala puts och färgsläpp på källaryttervägg mot golv.

Förråd

Lokala puts och färgsläpp på källaryttervägg mot golv.

Garage

Lokala puts och färgsläpp på källaryttervägg mot golv.

Gillestuga

Reglad och isolerad konstruktion mot källaryttervägg och betongplatta.

Wc

-



UTLÅTANDE FASTIGHETSBETECKNING Olsbacka 31:7

3 – RISKANALYS

3:1 Källare – isolerade konstruktioner

I en utreglad och isolerad ytterväggskonstruktion föreligger det risk för en fuktbelastning över de nivåer som är kritiska då organiskt material (trä, board etc) finns i konstruktionen.

Om väggen erhåller skador eller inte beror bland annat på hur stor fuktbelastningen är från mark men också på isoleringens tjocklek, täthet på väggbeklädnad mm. Skaderisken är störst i väggarnas nederdel där materialet generellt är mest utsatt, mögel och röta kan etableras och avge en avvikande och elak lukt.

Skaderisken vad gäller uppreglade och isolerade golv är som i fallet med källarytterväggar, dvs organiskt material i direktkontakt med betongplattan riskerar att fuktas upp över tröskelvärden för mikrobiell tillväxt.

Fungerar byggnadens dränering bristfälligt kan risken med ovanstående öka.

3:2 Takkupa

Takkupor utgör en känslig konstruktion som kräver extra noggrant underhåll. Risk finns för läckage med efterföljande skador i bakom/underliggande delar pga svagheter/brister i anslutningar mellan olika byggnadsdelar.

4 – FORTSATT TEKNISK UTREDNING

4:1 Nedre plan - badrum med keramiska material

Då ytskikten på golv och väggar i utrymmet består av kakel samt klinkers och tätskikten under dessa inte går att besiktiga är det inte möjligt att bedöma utförandet.

Notera att renovering är utförd för mer än 30 år sedan vilket förutom åldern innebär att då förekommande byggregler/metoder mm hunnit ändrats ett antal gånger.

4:2 Kattvind

Lokala missfärgningar/mikrobiell påväxt sannolikt orsakad av kondens, finns på yttertakspanelens insida. Om detta är något som är aktivt idag är omöjligt att säga varför det rekommenderas att hålla utrymmet under uppsikt (vintertid) för att kunna sätta in kostnadseffektiva åtgärder i tid om så erfordras.

4.3 Isolerglasfönster

Isolerglasfönster kan på grund av ålder bli otäta mellan glasen med en mjölkvit beläggning på dessa och en någon försämrade isolerförmåga som följd.

Gävle den 29 juli 2026

.....
Tommy Morelius
Probaco i Gävle AB